

시험 성적서



한국조선해양기자재연구원

시험성적서 번호 :

KOMERI-0402-19T1514-1

부산광역시 강서구 녹산산단 335로 24-20 (우 46754)
Tel 051-400-5200, Fax 051-400-5260

<http://www.komeri.re.kr>



1. 신청자

- 회 사 명 : 주식회사신우엠아이드
- 주 소 : 경기도 구리시 동구릉로 451(사노동)
- 접수일자 : 2019. 04. 22

2. 시험대상품

- 시 료 명 : 방화유리문
- 모 델 명 : SWMID-01
- 제품번호 : -

3. 시험규격 : 국토교통부 고시 제2016-193호(2016.04.08) 자동차방화셔터 및 방화문의 기준,
KS F 2268-1:2014 방화문의 내화 시험 방법
KS F 2846:2013 방화문의 차연 시험 방법
KS F 3109:2016 문 세트

4. 성적서 용도: 국토교통부 고시 제2016-193호에 의한 방화문 성능시험

5. 시험기간 : 2019. 05. 02 ~ 2019. 08. 12

6. 시험환경 : 각 "시험환경" 참조

7. 시험결과 : 국토교통부 고시 제2016-193호(2016.04.08) 제5조 ②항의 성능조건을 만족하였음.

이 성적서 위의 내용은 신청자에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.


확인	시험실무자	기술책임자
성 명 : 이경현	성 명 : 임영수	

위 성적서는 국제시험기관인성협약체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정 협정(Mutual Recognition Arrangement)이 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

발급일 : 2019. 09. 23

한국인정기구 인정

(재)한국조선해양기자재연구원장 (인)



KOMERI-Tab-P-7.8-02(0)

페이지(1) / 총(20)

원본대조필



G4B(www.g4b.go.kr)신위확인코드 : hcRciYIth2U=

